

Утвержден
 постановлением администрации
 города Кировска
 от 25.11.2016 № 1427

Сводный годовой план
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	отключаемый ресурс	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦЭФ АО «Апатит» Котельная АНОФ - 3	Паровой котел ГМ-50 № 1	Второй технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительных ремонтов оборудования ЦЭФ АО «Апатит» на 2017 год
		Паровой котел ГМ-50 № 5	Второй технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	
		Паровой котел ГМ-50 № 6	Капитальный ремонт	январь-июль	Без отключения потребителей	
2	Котельная АНОФ -3 АО «Апатит»	Тепловые сети АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») н. п. Титан	Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях АО «Апатит»	03.07.2017 - 04.07.2017	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2016/2017 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
			Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	04.07.2017- 05.07.2017	ГВС отключено	
			Устранение повреждений	05.07.2017 - 09.07.2017	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	10.07.2017 - 11.07.2017	ГВС отключено	
			Включение ГВС	12.07.2017		

1	2	3	4	5	6	7	
3	Автоматизированная блочно- модульная электростанция МУП «Кировская городская электрическая сеть»	Насос исходной воды Grundfos CM 25-3 № 1	Технический ремонт	апрель	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительных ремонтов насосных агрегатов электростанции н.п. Коашва на 2017 год	
		Насос исходной воды Grundfos CM 25-3 № 2	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей		
		Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 1	Технический ремонт	март	Без отключения потребителей		
		Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 2	Технический ремонт	апрель	Без отключения потребителей		
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 1	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей		
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 2	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей		
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 3	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей		
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 1	Технический ремонт	ноябрь	Без отключения потребителей		
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 2	Технический ремонт	октябрь	Без отключения потребителей		
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 3	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения потребителей		
		Насос вакуумный ВВ 1-1.5 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей		
		Насос вакуумный ВВ 1-1.5 № 2	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей		
		Насос обратный Wilo MH11604- 1/6-1/E/3-400-50-2 № 1	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей		
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей		В соответствии с годовым графиком планово – предупредительного ремонта оборудования электростанции н.п. Коашва на 2017 год
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 2	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей		
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 3	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей		
Котел стальной водогрейный Kaukora	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей				

1	2	3	4	5	6	7
		JASP11600 № 4				
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 5	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с- 10-29 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с- 10-29 № 2	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с- 10-29 № 1	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с- 10-29 № 2	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
4	Автоматизированная блочно – модульная электрокотельная МУП «Кировская городская электрическая сеть»	Тепловые сети АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») н. п. Коашва	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	31.07.2017 - 01.08.2017	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2016/2017 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
			Устранение повреждений	31.07.2017 - 02.08.2017	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	03.08.2017 - 05.08.2017	ГВС отключено	
			Включение ГВС	06.08.2017		

1	2	3	4	5	6	7
5	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ПАО «ТГК-1»	Тепловые сети АО «ХТК», АО «Апатит» (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр)	Испытания тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур) на плотность и прочность	05.06.2017	ГВС подключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2016/2017 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировску с подведомственной территорией
			Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях АО «ХТК» и АО «Апатит»	06.06.2017- 07.06.2017	ГВС отключено	
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность в г. Кировске	08.06.2017- 09.06.2017	ГВС отключено	
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность (м-н Кукисвумчорр, 23 км)	10.06.2017- 11.06.2017	ГВС отключено	
			Устранение повреждений	06.06.2017- 07.06.2017	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей г. Кировска, п. Кукисвумчорр, 23 км	17.06.2017- 18.06.2017	ГВС отключено	
			Включение ГВС	19.06.2017	-	
			Промывка тепловых сетей (I контур)	20.06.2017 - 22.06.2017	ГВС подключено	